

ANEXO VII DISPONIBILIDAD DE MATERIALES

Los materiales y accesorios que a continuación se detallan se consideran como mínimos, debiendo El Contratista proveer todo lo necesario para asegurar la prestación del servicio bajo condiciones seguras.

- 200 (doscientos) metros de Cañería API 5LX-52 espesor 5,56 mm, Ø 4" y 6" con revestimiento tricapa, con Prueba Hidráulica y extremos biselados, que estarán disponibles en la Base del Contratista para ser trasladados en caso de necesidad.
- Stock de accesorios Serie según corresponda
- Mantas Termocontraíbles, Pintura Epoxídica de alto contenido de sólidos.

Para la atención de emergencias el Contratista deberá contar con un stock mínimo, en cada Base de Operaciones (San Antonio de Los Cobres y Anta), de:

- Juntas espiro metálicas, manómetros, espárragos, válvulas esféricas extremos roscados de ½" ; ¾" y 1"
- Stock de materiales y accesorios de reparación y mantenimiento para los Reguladores de Presión de las Estaciones Reguladoras.
- Stock de materiales y accesorios de Reparación para las Válvulas Automáticas de Bloqueo de Línea, Equipos Rectificadores y Termogeneradores.
- Stock de accesorios para reparación de tableros de comando de VBL, que se detallan en el Anexo V.
- Disponibilidad de un (1) Kit de reparación para cada equipo odorizador (uno en La Puna y otro en Anta). -