



NÚMERO DE ESTRUCTURA	421	422	423	423	424	424	425	425	426	426	427	427	428	429	429	430	431	431	432	432	433	433	434	435	
ARMADO PRINCIPAL	EST(US.MADERA) 14	EST(US.MADERA) 14	RA 0-30-1x13,50/1300/3	W 0-30-1x13,50/1300/3	RA 30-60-1x13,50/1300/3	A 30-60-1x13,50/1300/3	RA 0-30-1x13,50/1300/3	W 0-30-1x13,50/1300/3	RA 0-30-1x13,50/1300/3	W 0-30-1x13,50/1300/3	RA 0-30-1x13,50/1300/3	W 0-30-1x13,50/1300/3	EST(US.MADERA) 14	RA 0-30-1x13,50/1300/3	W 0-30-1x13,50/1300/3	EST(US.MADERA) 14	RA 0-30-1x13,50/1300/3	W 0-30-1x13,50/1300/3	RA 0-30-1x13,50/1300/3	W 0-30-1x13,50/1300/3	RA 0-30-1x13,50/1300/3	W 0-30-1x13,50/1300/3	EST(US.MADERA) 14	RA 30-60-1x13,50/1300/3	
ACUMULADA (m)	22498.86	22480.78	22553.58	22553.58	22653.67	22653.67	22747.51	22747.51	22791.38	22791.38	22839.94	22839.94	22912.62	22912.62	22985.38	22985.38	23051.89	23116.72	23116.72	23182.50	23182.50	23237.83	23237.83	23303.19	23368.20
VANO VIENTO (m)	72.33	72.36	86.45	86.45	86.90	86.96	88.84	88.86	86.22	86.22	85.62	85.62	72.71	69.64	69.64	65.67	65.30	65.30	65.56	65.56	65.34	65.34	65.18	65.18	66.78
VANO PESO (m)	213.25	-118.09	76.61	76.61	91.88	91.88	-224.84	-224.84	470.78	470.78	-41.65	-41.65	85.66	24.02	24.02	84.55	-37.62	-37.62	144.84	144.84	57.14	57.14	98.24	-27.74	
SOPORTE	EST(US.MADERA) 14	EST(US.MADERA) 14	RA 0-30-1x13,50/1300/3	W 0-30-1x13,50/1300/3	RA 30-60-1x13,50/1300/3	A 30-60-1x13,50/1300/3	RA 0-30-1x13,50/1300/3	W 0-30-1x13,50/1300/3	RA 0-30-1x13,50/1300/3	W 0-30-1x13,50/1300/3	RA 0-30-1x13,50/1300/3	W 0-30-1x13,50/1300/3	EST(US.MADERA) 14	RA 0-30-1x13,50/1300/3	W 0-30-1x13,50/1300/3	EST(US.MADERA) 14	RA 0-30-1x13,50/1300/3	W 0-30-1x13,50/1300/3	RA 0-30-1x13,50/1300/3	W 0-30-1x13,50/1300/3	RA 0-30-1x13,50/1300/3	W 0-30-1x13,50/1300/3	EST(US.MADERA) 14	RA 30-60-1x13,50/1300/3	
RETENIDAS																									
PUESTA A TIERRA	-	-	PAT-1C	PAT-1C	PAT-1C	PAT-1C	PAT-1C	PAT-1C	PAT-1C	PAT-1C	PAT-1C	PAT-1C	-	PAT-1C	PAT-1C	-	PAT-1C	PAT-1C	PAT-1C	PAT-1C	PAT-1C	PAT-1C	PAT-1C	-	PAT-1C
CIMENTACIÓN	EST(US.MADERA) 14	EST(US.MADERA) 14	RA 0-30-1x13,50/1300/3	W 0-30-1x13,50/1300/3	RA 30-60-1x13,50/1300/3	A 30-60-1x13,50/1300/3	RA 0-30-1x13,50/1300/3	W 0-30-1x13,50/1300/3	RA 0-30-1x13,50/1300/3	W 0-30-1x13,50/1300/3	RA 0-30-1x13,50/1300/3	W 0-30-1x13,50/1300/3	EST(US.MADERA) 14	RA 0-30-1x13,50/1300/3	W 0-30-1x13,50/1300/3	EST(US.MADERA) 14	RA 0-30-1x13,50/1300/3	W 0-30-1x13,50/1300/3	RA 0-30-1x13,50/1300/3	W 0-30-1x13,50/1300/3	RA 0-30-1x13,50/1300/3	W 0-30-1x13,50/1300/3	EST(US.MADERA) 14	RA 30-60-1x13,50/1300/3	
AMORTIGUADORES	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
AMORTIGUADORES-G	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
VANO HORIZONTAL (m)	71.92	72.80			100.09			83.84			43.87		72.66			66.51			64.83			65.78			65.01
VANO REGULADOR (m)	72.91	72.91			100.09			83.84			43.87		72.75			65.70			65.70			65.33			65.21
PARÁMETRO CATENARIA (m)	1850.37	1850.37			1850.37			1850.37			1850.37		1850.37			1850.37			1850.37			1850.37			1850.37
PARÁM. CAT. - G (m)																									
CONDUCTOR	1xAMC 50	1xAMC 50			1xAMC 50			1xAMC 50			1xAMC 50		1xAMC 50			1xAMC 50			1xAMC 50			1xAMC 50			1xAMC 50
CONDUCTOR-G																									



ESTACIÓN	-	-	-	-	TR-304	TR-304	-	TR-305	TR-305	-	-	TR-306	TR-306	TR-307	TR-307	TR-308	TR-308	-	-	-	TR-309	TR-309	-	-	-	TR-310	TR-310	TR-311	TR-311	TR-312	TR-312	-	-	TR-313	
DISTANCIA PARCIAL (m)	0.00	30.00	30.00	30.00	50.46	22553.58	22553.58	22613.58	22653.67	22653.67	22683.67	22721.36	22747.51	22747.51	22791.38	22791.38	22839.94	22839.94	22899.96	22929.96	22985.38	22985.38	23015.38	23045.38	23075.38	23116.72	23116.72	23182.50	23182.50	23237.83	23237.83	23297.83	23368.20		
DISTANCIA ACUMULADA (m)	0.00	30.00	60.00	90.00	130.46	22553.58	22553.58	22613.58	22653.67	22653.67	22683.67	22721.36	22747.51	22747.51	22791.38	22791.38	22839.94	22839.94	22899.96	22929.96	22985.38	22985.38	23015.38	23045.38	23075.38	23116.72	23116.72	23182.50	23182.50	23237.83	23237.83	23297.83	23368.20		
COTA DE TERRENO (m)	3027.24	3023.55	3018.77	3017.00	3017.00	3015.21	3015.16	3015.16	3014.53	3013.26	3013.70	3013.70	3020.00	3020.00	3015.80	3015.80	3014.00	3014.00	3013.83	3011.95	3011.95	3011.31	3011.05	3010.90	3009.89	3009.89	3009.89	3012.00	3012.00	3011.25	3011.25	3010.10	3008.54		
TIPO DE TERRENO																																			
PROPIETARIO																																			



REV.	DESCRIPCIÓN	DISEÑO	DIBUJO	APROBADO	FECHA	<p>TENDIDO DE LINEA DE MEDIA TENSION 13.2 KV DESDE PARAJE EL RODEO HASTA LA POMA</p> <p>TRAZA DE L.M.T Distribución de Estructuras</p> <p>PERFIL Y PLANIMETRÍA : 22.41 km A 23.37 km</p>	<p>DIS. : -</p> <p>REV. : ING. MARIO ALFARO</p> <p>APR. : -</p> <p>DIB. : ARQ. MARIEL ALFARO</p>	<p>DEPARTAMENTO : LA POMA.</p> <p>PROVINCIA : SALTA-ARGENTINA.</p> <p>DISTRITO : LA POMA.</p> <p>FECHA :</p>	<p>ESCALA : H : 1/2000 V : 1/500</p>	<p>PLANO : 28/29</p> <p>01-L.A.T.13,2 KV.</p>