



0A	EMISION PARA APROBACION	21/09/2023	MM	JJR	JJR
Rev.	DESCRIPTION	Date	Written	Verified	Approved

 	CENTENARIO LITHIUM PROJECT (COMPRESSION PLANT)
---	---

LISTADO DE REPUESTOS RECOMENDADOS PARA 2 AÑOS DE OPERACIÓN
(SK-1401)

	Scale: ---	List, index, cable list, loads list, spare parts lists, line list, materials, instruments, pipes			
ERAMINE SUDAMERICA RESERVES THE PROPERTY OF THIS DOCUMENT, WITH PROHIBITION OF REPRODUCE IT, MODIFY IT, OR DOWNLOAD IT, ANY PART OR WHOLE FOR OTHER COMPANY OR PERSON WITHOUT PREVIOUS WRITTEN AUTHORIZATION		Document Number:	Date: 21/09/2023	A4	
		L01-6410-EGEN-LI-0013			Rev. 0A

Listado de consumibles recomendados para 2 años de operación en SK-1401

TAG	EQUIPO	CANT	KIT	COMPONENTES C/KIT	Periodicidad
C-1401/ C-1402	COMPRESOR DE AIRE ATLAS COPCO GA11+P	4	KIT MANTENIMIENTO TIPO A nota 1	1 KIT SEPARADOR DE ACEITE 1 FILTRO AIRE 1 FILTRO ACEITE 1 FILTRO MALLA LD20X -ED12 (PURGA AUT) 1 BIDON 5 LTS ACEITE ATLAS COPCO RIF NDURANCE 1 BIDON 20 LTS ACEITE ATLAS COPCO RIF NDURANCE	4000 HS
		4	KIT MANTENIMIENTO TIPO B nota 4	1 KIT MANTENIMIENTO TIPO A 1 KIT SERVICIO PURGA AUTOMATICA 1 KIT DE SERV VALV TERMOSTATICA Y DE MIN PRES 1 KIT DE SERV VALVULA RETENCION 1 KIT DE SERV VALVULA DE DESCARGA	8000 HS
SC-1411/ SC 1412 nota 1	SECADOR DE AIRE ATLAS COPCO CD22+ 230V RP IEC	4	KIT MANTENIMIENTO TIPO A	2 SILENCIADOR 1 PURGA AUTOMATICA	6000 HS
		4	KIT MANTENIMIENTO TIPO B	1 KIT MANTENIMIENTO TIPO A 1 KIT SERVI DISECANTE 1 RESET DISC	12000 HS
F-1405/F1407	PRE FILTRO ATLAS COPCO UD+ nota 2	4	CARTUCHO FILTRO UD25+	--	8000 HS
F-1406/F1408	POST FILTRO ATLAS COPCO QD+ nota 3	16	CARTUCHO FILTRO QD+25	--	2000 HS
F-1409/F1410	POST FILTRO ATLAS COPCO DDp+ idem nota 2	4	CARTUCHO FILTRO DDP+25	--	8000 HS
F-1411/F1412	POST FILTRO ATLAS COPCO PDP+ idem nota 2	4	CARTUCHO FILTRO PDP+	--	8000 HS

Ampliar información acerca de los alcances de los Mantenimientos tipo A y B.

Nota 1: Se entiende que la cantidad recomendada corresponde a dos equipos operando (se consideran 8000 hs anuales de servicio continuo) $4000 \times 2 = 8000$ hs c/u

Nota 2: para los filtros F-1405/07 4 cartuchos corresponden a 2 años de operación para los dos filtros

Nota 3: para los filtros F1406/8 16 cartuchos corresponden a 2 años de operacion para los dos filtros: $2000\text{Hs} \times 4 = 8000$ hs C/u

Nota 4: revisar el numero de kit ofrecidos ya que si los dos equipos operan 8000 hs por año hacen falta solo 2 (dos) kit B